

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- BTv Antwerpen Tél. 03 216 28 90 [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)
- BTv Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)
- BTv Bruxelles Tél. 02 230 81 82 [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)
- BTv Hainaut Tél. 064 33 64 55 [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)
- BTv Liège Tél. 04 253 19 72 [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)
- BTv Limburg Tél. 011 42 18 34 [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)
- BTv Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)
- BTv Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)
- BTv Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)
- BTv West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

### PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 500A BELGRANDÉ  
RUE JOSEPH VINCENT, 93.

PROPRIETAIRE: M BENVARDO  
 Adresse: IDEN  
 DEMANDEUR: IDEN  
 Adresse: IDEN  
 INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 TVA ou CI: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: 5057255-60  
 Index: HC 026137,7 HC 025885,5

#### DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 09/11/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:  
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) en

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 5x400 VTN Protection raccordement 20 A

Câble aliment, tableau, princ.: 6 X 10 mm<sup>2</sup> Inter.gén.: type diff 500A 40A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 17; RA: 12 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

- DESCRIPTION: VOIR PLAN EN ANNEXE.
- 1 DIFF 500mA 40A
  - 1 DIFF 30mA 40A
  - 7 DISJ BIPOL 16A
  - 10 DISJ BIPOL 20A

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: Néant.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: \_\_\_\_\_  
 le responsable du distributeur  
 nom: \_\_\_\_\_  
 signature: \_\_\_\_\_

**CONCLUSION**  1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 09/11/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est **pas conforme**

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: \_\_\_\_\_.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,  
 (N°, nom, signature) BTV206  
HONGAUX



pour Le Directeur,

Maatschappelijke zetel / Siège social: Blvd. Clovislaan 15, 1000 Brussel/Bruuxelles